

Отдел образования
администрации Бежецкого района

Отделение надзорной деятельности
по г. Бежецк и Бежецкому району

муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №18»
171985, Тверская область, Бежецкий район
поселок Дорохово
ИНН/КПП 6906006161/690601001
№ 96 от «05» марта 2019г.

В ответ на Ваше ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 8 от 20 февраля 2019 года
сообщаю следующее:

1. В инструкции о мерах пожарной безопасности допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты отражено;
2. В инструкции о мерах пожарной безопасности порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы отражено;
3. В инструкции о мерах пожарной безопасности расположение мест для курения, применение открытого огня, проезда транспорта и проведение огневых работ или иных пожароопасных работ отражено;
4. В инструкции о мерах пожарной безопасности порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей отражено;
5. Проведение проверки работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующего акта запланировано на третью декаду марта 2019 года;
6. Паспорта завода – изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты восстановлены.

Заведующая МДОУ «Детский сад № 18»



Н.О.Савинова